

表2 年間水質検査結果表（県様式）

番号	検査項目	水質基準値	単位	地点名				年度				区分			浄水			
				立戸墓苑				年度	2020年度					最大値	最小値	平均値		
				4月														
				4月2日														
—	気温	—	℃	17.5												17.5	17.5	17.5
—	水温	—	℃	14.9												14.9	14.9	14.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0												—	—	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性												—	—	—
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—												—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—												—	—	—
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—												—	—	—
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—												—	—	—
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—												—	—	—
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—												—	—	—
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—												—	—	—
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—												—	—	—
基10	シアニ化物イオン及び チオシアニ	0.01以下	mg/L	—												—	—	—
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.32												—	—	0.32
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—												—	—	—
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—												—	—	—
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—												—	—	—
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—												—	—	—
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—												—	—	—
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—												—	—	—
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—												—	—	—
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—												—	—	—
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—												—	—	—
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—												—	—	—
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—												—	—	—
基23	クロホルム	0.06以下	mg/L	—												—	—	—
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—												—	—	—
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	—												—	—	—
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—												—	—	—
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—												—	—	—
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—												—	—	—
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—												—	—	—
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	—												—	—	—
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—												—	—	—
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—												—	—	—
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—												—	—	—
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—												—	—	—
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—												—	—	—
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—												—	—	—
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—												—	—	—
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	3.7												—	—	3.7
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—												—	—	—
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—												—	—	—
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—												—	—	—
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—												—	—	—
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—												—	—	—
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—												—	—	—
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—												—	—	—
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.2												—	—	0.2
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.0												—	—	7.0
基48	味	異常でないこと	—	異味なし												—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異臭なし												—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5												—	—	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1												—	—	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.35												—	—	0.35

＜：未満を表します。